



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325 т.60-66-74, 60-66-72
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов
Удмуртская Республика Дебесский район с. Дебесы, ул. Строителей, 1,
тел. (факс) 4-24-02, электронный адрес debgpn@mchs-18.ru

с. Дебесы

29 августа 2019 г.

Предписание № 29/11/1/1-5

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Дебесская средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Рыкова», директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дебесская средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Рыкова».

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору от 29 июля 2019 г. № 29/11, ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена **плановая** выездная проверка объектов защиты расположенных по адресу: Удмуртская Республика, Дебесский район, село Дебесы, улица Ярославцева, 21, 12 на котором осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дебесская средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Рыкова» (сокр. МБОУ «Дебесская СОШ имени Л.В.Рыкова»), ОГРН 1021800673795, ИНН 18070033178, юридический адрес: Удмуртская Республика, Дебесский район, село Дебесы, улица Ярославцева, 21.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Игнатъев Александр Владимирович

совместно с: заместителем директора по АХЧ МБОУ «Дебесская СОШ имени Л.В.Рыкова» Ложкиным Леонидом Валентиновичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматические системы пожарной сигнализации в учеб-	п.1 ст.83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	До 31.12.20 г.	

	ных корпусах смонтированы в отсутствие проектной документации (проектная документация не представлена)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке) п.61 Правил противопожарного режима в РФ (на объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта)		
2	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений корпуса начальных классов, корпуса средних классов	п. 21 ППР в РФ 21. Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	До 31.12.20 г.	
3	В корпусе начальных классов шкафы кранов внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов	ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 107. Требования к пожарным шкафам 4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. п. 4.4 НПБ 151-2000 4.4. Пожарный шкаф должен изготавливаться из листовой стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм. Допускается изготавливать ШП из других материалов, обеспечивающих выполнение требований настоящих норм.	До 31.12.20 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор

Балезинского, Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору



А.В. Игнатьев

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Дебесская СОШ имени Л.В.Рыкова»

«28» августа 2019 г.

Г.А. Опарина