

вн. л
от 24.07.2018



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

426039, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 55, т. (3412) 44-22-62, ф. (3412) 44-22-64
E-mail: udm@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 150/25э-18

г. Ижевск, ул. Дзержинского, 55

“ 24 ” июля 20 18 г.
14 час 00 мин

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
«Дебесская средняя
общеобразовательная школа»
Законному представителю –
Директору
Г.А. Опариной

Мной, Тугбаевой Натальей Павловной – государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике в соответствии с распоряжением и.о. заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 29 июня 2018 года № 3619-рп проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дебесская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Дебесская СОШ») по вопросам соблюдения обязательных требований энергетической безопасности при эксплуатации энергоустановок, установленных федеральными законами, нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими документами.

Юридический адрес: 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Ярославцева, 21.

При проведении проверки присутствовали:

1. Опарина Галина Алексеевна – директор МБОУ «Дебесская СОШ»
2. Ложкин Леонид Валентинович – заместитель директора по административно-хозяйственной части МБОУ «Дебесская СОШ» (далее – зам. директора по АХЧ)

На основании Акта проверки от 24.07.2018г. №150/25э-18

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

устранить выявленные нарушения в указанные сроки:

| № пп | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено | Сроки устранения и нарушения |
|---|--|---|------------------------------|
| <i>В части соблюдения правил и норм энергетической безопасности при осуществлении</i> | | | |

| деятельности по эксплуатации электроустановок | | | |
|---|---|--|------------|
| 1. | Не проведена проверка знаний по электробезопасности ответственного за электрохозяйство МБОУ «Дубесская СОШ» Ложкина Л.В. на V группу по электробезопасности. | п. 1.2.2, 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденного Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г. и зарегистрированных в Минюсте России 22.01.2003 №4145 (далее - ПТЭЭП), | 30.10.2018 |
| 2. | Не оформлен организационно-распорядительным документом перечень работ в порядке текущей эксплуатации с указанием порядка учета работ (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале) | п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 5.4, 5.12, 8.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 №30593 (далее - ПОТЭУ) | 30.08.2018 |
| 3. | Не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в инструкции по охране труда для электромонтера (№19) | п. 1.7.2, ПТЭЭП, п. 8.6 ПОТЭУ | 30.08.2018 |
| 4. | Не проведены обязательные формы работы с персоналом перед допуском к самостоятельной работе вновь принятого электромонтера Ефремова Д.В. (стажировка, дублирование, допуск к самостоятельной работе) | п. 1.4.5.2, 1.4.14 ПТЭЭП, п. 2.7 ПОТЭУ | 30.08.2018 |
| 5. | Не выполнены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки предохранителей в ВРУ 0,4кВ ввод 2 | п.2.2.20 ПТЭЭП | 30.08.2018 |
| 6. | Не разработаны однолинейные схемы электроснабжения по отдельным щитам | п. 1.8.1., 1.8.2., 1.8.5. ПТЭЭП | 30.10.2018 |
| 7. | Неисправно освещение (не работает) в ВРУ-0,4кВ № 1 | п. 2.2.40, 2.12.2 ПТЭЭП | 30.08.2018 |
| 8. | Не проверяется периодическим осмотром наличие и состояние средств защиты не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. | п.1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.4.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Министерства энергетики РФ № 261 от 30.06.2003г. (далее - ИПИСЗ) | 30.08.2018 |
| 9. | Не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств | п. 1.3.9 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭУ | 30.10.2018 |
| 10. | Не обеспечено в соответствии с нормами комплектование средствами защиты РУ-0,4кВ, РУ-10кВ | п. 1.2.2 ПТЭЭП, приложение 8. ИПИСЗиЭ | 30.10.2018 |

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| 11. | Не оформляется запись в оперативном журнале выполнение работ в электроустановках по нарядам-допускам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации | п. 1.7.2 ПТЭЭП, п.6.6 ПОТЭУ п. 1.2.2., 1.2.6., 1.8.9. ПТЭЭП, п. 6.6. ПОТЭУ | 30.08.2018 |
| 12. | Не обеспечено проведение визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств и осмотров со вскрытием грунта с оформлением результатов осмотров в паспортах | п.2.7.9, 2.7.15, 2.7.10 ПТЭЭП | 30.10.2018 |
| 13. | Не подвергалось техническому освидетельствованию электрооборудование ТП-287(силовой трансформатор, РУ-0,4 кВ, РУ10кВ) отработавшее свой нормативный срок службы | п.1.6.7 ПТЭЭП | 30.10.2018 |
| 14. | Не разработан технический паспорт на ТП 287 | п. 1.8.1 ПТЭЭП | 30.10.2018 |
| 15. | Не ведутся журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием его технических данных | п. 1.8.2 ПТЭЭП | 30.08.2018 |
| 16. | Не оформлены акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей с энергоснабжающей организацией | п. 1.8.1 ПТЭЭП | 30.10.2018 |
| 17. | Не проведены периодические профилактические испытания электрооборудования | п.1.2.2, 1.2.6, 2.7.13, 2.7.16, 2.7.17, приложение 3, 3.1 ПТЭЭП | 30.07.2019 |
| 18. | Не обеспечен контроль за техническим состоянием электрооборудования и проведением профилактических испытаний электрооборудования, что подтверждается техническим отчетом ООО «Импульс+» за 2014г. | п.1.2.2, 1.2.6, приложение 3, табл. 26, 28 ПТЭЭП | 30.07.2019 |

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Руководствуясь требованиями ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Уведомление об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретно принятых мер и приложением подтверждающих документов направить на имя и.о. заместителя руководителя Западно - Уральского управления Ростехнадзора В.В. Логинова по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 55 (тел. 8(3412)44-22-62, факс 8(3412)44-22-64) в установленные в предписании сроки.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подпись лица, проводившего проверку:
государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Удмуртской Республике

Н.П. Тугбаева

С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания получил:

Опарина Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” июля 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)